

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE:**EXPLOATAREA MIJLOACELOR / SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE**

Măsurile specifice de prevenire aplicabile premergător și pe timpul exploatării sobelor:

- ☞ Verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- ☞ Tencuiți și spoiți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- ☞ Curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece și apoi periodic;
- ☞ Montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor combustibile, de la jarul căzut din sobă;
- ☞ Nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;
- ☞ Nu lăsați copiii nesupravegheați, în încăperi unde sunt în funcțiune astfel de mijloace de încălzire.

Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

- ☞ Verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- ☞ Interzicerea supraalimentării cu combustibil;
- ☞ Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
- ☞ Curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

- ☞ Nu utilizați instalații electrice defecte, realizate sau reabilite de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant;
- ☞ Nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrice care depășesc puterea nominală a acestora;
- ☞ Nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- ☞ Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea

pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni sau părăsiți încăperea respectivă.

Alte cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de instalarea defectuoasă și/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:

- ☞ Montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
- ☞ Verificarea periodică a etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil gazos;
- ☞ Folosirea reguletoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare;
- ☞ Suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute.